

証拠番号【5】

甲第 55 号証

工事名	御堂筋フロントタワー新築工事			No.	
検査名	KO パネル工場製品検査	出席者 (敬称略)	三菱地所	三菱地所設計	検印
打合場所	弘化産業㈱ (岐阜折版協力工場)		鷹島建設	AGB・岐阜・弘化	
日時	平成 21 年 5 月 28 日 (木) 9:20 ~ :				
番号	検査次第	ご指摘・協議内容			備考
1	「オープニング」	(検査進行係: AGB 伊藤 議事記録: 池田)			
	・ご挨拶				AGB:小野田
	・検査参加者 自己紹介				
	・会社、工場概要説明	・旭ビルウォール			AGB:小野田
		・岐阜折版			岐阜: 宮崎
		・弘化産業			弘化: 福武
	・検査スケジュールの説明	・検査スケジュール表確認			
	・検査内容の説明と質疑応答	・製品検査要領書			
	↓ 製品検査会場へ移動				
2	「KO パネル 製品検査」				
	1) KO パネル実物確認検査	(展示ヤードにて)			
	・色調 (決定样板) 確認	ご指摘無し(シルバー、グレー)			
	・リップ、目地の状態確認	ご指摘無し			
	・ガasketの納まり確認	ご指摘無し			
	・全体 (出来栄) 状態の確認	ご指摘無し			
	・その他				
	2) KO パネル寸法検査	(寸法検査ヤードにて)			
	・長さ、幅、対角長、厚み	ご指摘無し			
	→ 自主検査表確認				
	(事前測定寸法の確認)				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="text-align: left;"> <p>御堂筋フロントタワー 三菱地所(株)</p> <p>岩本 翔子 野村</p> <p>岐阜折版 宮崎</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(株)三菱地所設計</p> <p>平松</p> <p>弘化産業</p> <p>福武</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(株)鷹島建設</p> <p>茅野 野</p> <p>タケ子</p> <p>長尾</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>岐阜: 旭ビルウォール</p> <p>旭ビルウォール 関</p> </div> </div>					

番号	検査次第	ご指摘・協議内容	備考
	3) KOパネル製作工程確認検査		
	・各製造フローの内容確認	ご指摘無し	
	・製作状況、環境の確認	ご指摘無し	
	・各部材の確認	(展示机に展示)	
	4) その他		
	・工場環境の確認	ご指摘無し	
	↓ 会議室へ戻り		
3	ご講評・質疑応答		
	パネル補修の件	基本的に吹付パテ等でお直しし、不可の場合取替でお直しします。後日補修員本補修要領を作成します。	
	パネルの塗層時期 緊急時固定パネルの止水	JFE銅板カブリが値で20年以上。液性のラールで局部止水する事。(リハット取付間隔は後述の通り)	
4	「クロージング」		
	・検査内容結果のまとめ確認		
	・クロージング挨拶		AGB小野田